



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:08.12.2020

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,10			7,87	6.5 - 9
SICAKLIK	12,1			11,2	°C
BULANIKLIK	5,41	1,50	0	0	< 1ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	316			320	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	9,9				mg /L
DEMİR	0,06	0,62	0,03	0,03	< 0.2mg/L
MANGAN	0,124			0,008	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,1	ppm
PERMANGANAT				0,28	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.