



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 09.01.2020

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,58			7,54	6.5 - 9
SICAKLIK	10,0			9,4	°C
BULANIKLIK	27,9	2,31	0,03	0,03	< 1 ntu
RENK	25	0	0	0	
İLETKENLİK	368			372	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,9				mg / L
DEMİR	0,21	0,53	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,443			0,004	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				0,76	ppm
PHs				+0,02	
ALKANİTE	218,6				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
PLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,4				mg / L
NİTRİT	0,24				< 0.5 mg/L
NİTRAT	8,32				< 50 mg/L
AMONYAK	0,02				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.