



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:09.03.2019

CUMARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,91			7,66	6.5 - 9
SICAKLIK	7,0			6,8	°C
BULANIKLIK	5,24	0,87	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	374			379	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,1				mg / L
DEMİR	0,04	0,56	0,02	0,02	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,049			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,11	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.