



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH: 09.03.2020

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,16			7,74	6.5 - 9
SICAKLIK	8,6			7,1	°C
BULANIKLIK	10,6	1,50	0,03	0,03	< 1 ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	361			369	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,06	0,60	0,04	0,04	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,129			0,010	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,13	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.