



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:09.03.2021

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,94			7,72	6.5 - 9
SICAKLIK	6,5			6,4	°C
BULANIKLIK	4,37	1,17	0,02	0,02	< 1ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	338			346	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg /L
DEMİR	0,06	0,64	0,03	0,03	< 0.2mg/L
MANGAN	0,005			0,075	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,04	ppm
PERMANGANAT				0,64	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.