



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:09.04.2019

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,88			7,58	6.5 - 9
SICAKLIK	8,1			7,4	°C
BULANIKLIK	5,69	0,70	0,02	0,02	< 1ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	376			384	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,3				mg /L
DEMİR	0,06	0,56	0,06	0,06	< 0.2mg/L
MANGAN	0,071			0,008	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,09	ppm
PERMANGANAT				0,13	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.