



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:09.04.2020

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,15			7,92	6.5 - 9
SICAKLIK	7,5			7,3	°C
BULANIKLIK	5,29	1,62	0,15	0,15	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	363			369	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,05	0,70	0,05	0,05	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,091			0,008	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,03	ppm
PHs				+0,08	
ALKANİTE	217,16				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
PLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,6				mg / L
NİTRİT	0,05				< 0.5 mg/L
NİTRAT	9,21				< 50 mg/L
AMONYAK	0,02				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.