



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:09.04.2021

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,0			7,75	6.5 - 9
SICAKLIK	8,4			7,4	°C
BULANIKLIK	19,4	1,84	0,09	0,09	< 1ntu
RENK	20	0	0	0	
İLETKENLİK	347			354	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	9,8				mg /L
DEMİR	0,19	0,60	0,03	0,03	< 0.2mg/L
MANGAN	0,172			0,004	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,19	ppm
TOC				19,6	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.