SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ

GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:09.06.2021 **ÇARŞAMBA**

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,86			7,8	6.5 - 9
SICAKLIK	10,2			10,4	°C
BULANIKLIK	3,42	1,06	0,06	0,06	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	342			349	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O_2	8,8				mg / L
DEMİR	0,04	1,06	0,04	0,04	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,014			0,007	<0.05mg/L
KLORÜR				12,6	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				0,97	ppm
KALSİYUM				71,4	mg / L
MAGNEZYUM				5,16	mg / L
TOPLAM SERTLİK				20,4	FS
BAKIR				0,480	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,16	mg / L
FOSFAT				0,03	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.