



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:09.08.2019

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,91			7,88	6.5 - 9
SICAKLIK	10,6			9,5	°C
BULANIKLIK	3,37	1,89	0,09	0,09	< 1 ntu
RENK	0	0	0	0	
İLETKENLİK	383			386	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,1				mg / L
DEMİR	0,08	0,80	0,08	0,08	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,050			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,00	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.