



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH: 09.09.2019

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,82			7,78	6.5 - 9
SICAKLIK	12,8			11,3	°C
BULANIKLIK	4,21	1,33	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	385			388	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,06	0,68	0,05	0,05	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,061			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,03	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.