



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:09.11.2018

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,91			7,49	6.5 - 9
SICAKLIK	15,3			15,2	°C
BULANIKLIK	7,73	0,46	0,02	0,02	< 1ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	359			366	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,1				mg /L
DEMİR	0,06	0,38	0,03	0,03	< 0.2mg/L
MANGAN	0,090			0,008	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,23	ppm
PERMANGANAT				11,1	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.