



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:09.12.2018

PAZAR

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,80			7,42	6.5 - 9
SICAKLIK	11,3			11,2	°C
BULANIKLIK	10,2	0,72	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	357			362	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	9,8				mg / L
DEMİR	0,10	0,42	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,110			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				0,93	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.