



## SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



### GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:09.12.2020

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,09			7,88	6.5 - 9
SICAKLIK	11,2			11,1	°C
BULANIKLIK	4,39	0,87	0,04	0,04	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	316			322	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,2				mg / L
DEMİR	0,08	0,53	0,07	0,07	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,086			0,008	<0.05mg/L
KLORÜR				12,6	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,18	ppm
KALSİYUM				79,2	mg / L
MAGNEZYUM				6,26	mg / L
TOPLAM SERTLİK				22,4	FS
BAKIR				0,2	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,18	mg / L
FOSFAT				0,02	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.