



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:10.01.2022

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,77			7,54	6.5 - 9
SICAKLIK	9,5			9,2	°C
BULANIKLIK	18,6	2,10	0,10	0,10	< 1 ntu
RENK	15	0	0	0	
İLETKENLİK	347			355	< 2500
ÇÖZÜNÜMÜŞ O ₂	10,3				mg / L
DEMİR	0,13	0,62	0,07	0,07	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,281			0,02	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,74	ppm
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.