



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:10.02.2019

PAZAR

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,98			7,65	6.5 - 9
SICAKLIK	7,5			7,3	°C
BULANIKLIK	6,48	0,64	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	368			378	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,8				mg / L
DEMİR	0,05	0,47	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,089			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,02	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.