



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH: 10.02.2020

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,85			7,37	6.5 - 9
SICAKLIK	6,0			6,1	°C
BULANIKLIK	25,6	1,59	0,10	0,10	< 1 ntu
RENK	30	0	0	0	
İLETKENLİK	347			364	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,13	0,60	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,303			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,52	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.