



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:10.03.2020

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,19			7,79	6.5 - 9
SICAKLIK	8,8			7,4	°C
BULANIKLIK	10,2	1,17	0,02	0,02	< 1ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	357			373	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,1				mg /L
DEMİR	0,07	0,57	0,05	0,05	< 0.2mg/L
MANGAN	0,123			0,008	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,21	ppm
PERMANGANAT				0,16	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.