



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:10.03.2021

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,03			7,73	6.5 - 9
SICAKLIK	6,4			6,3	°C
BULANIKLIK	5,23	1,13	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	340			348	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,07	0,61	0,04	0,04	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,102			0,008	<0.05mg/L
KLORÜR				12,60	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,08	ppm
KALSİYUM				75,2	mg / L
MAGNEZYUM				7,44	mg / L
TOPLAM SERTLİK				21,9	FS
BAKIR				0,16	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,16	mg / L
FOSFAT				0,02	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
TPLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.