



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:10.04.2020

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8.21			7,93	6.5 - 9
SICAKLIK	7,5			7,4	°C
BULANIKLIK	5,32	1,42	0,06	0,06	< 1ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	363			371	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg /L
DEMİR	0,06	0,69	0,05	0,05	< 0.2mg/L
MANGAN	0,065			0,008	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,25	ppm
TOC				8,6	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.