



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:10.05.2021

PAZARTESİ

| ANALİZLER | NUMUNE ALINAN YERLER | | | | SINIR DEĞERLER |
|-------------------------|----------------------|-----------|--------|-------|----------------|
| | GİRİŞ | DURULTUCU | FİLTRE | ÇIKIŞ | |
| PH | 7,88 | | | 7,75 | 6.5 - 9 |
| SICAKLIK | 8,9 | | | 8,6 | °C |
| BULANIKLIK | 4,98 | 1,21 | 0,03 | 0,03 | < 1 ntu |
| RENK | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| İLETKENLİK | 355 | | | 362 | < 2500 |
| ÇÖZÜNMÜŞ O ₂ | 9,8 | | | | mg / L |
| DEMİR | 0,06 | 0,82 | 0,05 | 0,05 | < 0.2 mg/L |
| MANGAN | 0,025 | | | 0,006 | < 0.05 mg/L |
| BAKİYE KLOR | | | | 1,12 | ppm |
| KOLİ | | | | 0 | 0 |
| FEKAL KOLİFORM | | | | 0 | 0 |
| TPLM KOLİFORM | | | | 0 | 0 |

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.