



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:10.06.2020

ÇARŞAMBA

| ANALİZLER | NUMUNE ALINAN YERLER | | | | SINIR DEĞERLER |
|-------------------------|----------------------|-----------|--------|-------|----------------|
| | GİRİŞ | DURULTUCU | FİLTRE | ÇIKIŞ | |
| PH | 8,07 | | | 7,97 | 6.5 - 9 |
| SICAKLIK | 9,7 | | | 8,8 | °C |
| BULANIKLIK | 2,56 | 1,13 | 0,13 | 0,13 | < 1 ntu |
| RENK | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| İLETKENLİK | 368 | | | 371 | < 2500 |
| ÇÖZÜNMÜŞ O ₂ | 9,8 | | | | mg / L |
| DEMİR | 0,08 | 0,77 | 0,08 | 0,08 | < 0.2 mg/L |
| MANGAN | 0,029 | | | 0,014 | <0.05mg/L |
| KLORÜR | | | | 11,36 | <250 mg/L |
| BAKİYE KLOR | | | | 1,34 | ppm |
| KALSİYUM | | | | 66 | mg / L |
| MAGNEZYUM | | | | 11,18 | mg / L |
| TOPLAM SERTLİK | | | | 21,2 | FS |
| BAKİR | | | | 0,295 | < 2 mg/L |
| SÜLFAT | | | | 0,18 | mg / L |
| FOSFAT | | | | 0,03 | mg / L |
| KOLİ | | | | 0 | 0 |
| FEKAL KOLİFORM | | | | 0 | 0 |
| PLM KOLİFORM | | | | 0 | 0 |

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.