



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:10.08.2020

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,00			7,79	6.5 - 9
SICAKLIK	12,4			10,9	°C
BULANIKLIK	7,61	1,96	0,04	0,04	< 1 ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	359			362	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	9,9				mg / L
DEMİR	0,08	0,71	0,08	0,08	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,088			0,009	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,16	ppm
E-KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
TPLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.