



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:10.09.2019

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,83			7,80	6.5 - 9
SICAKLIK	11,6			10,6	°C
BULANIKLIK	5,53	1,47	0,02	0,02	< 1ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	384			387	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,1				mg /L
DEMİR	0,05	0,65	0,04	0,04	< 0.2mg/L
MANGAN	0,065			0,007	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				0,95	ppm
PERMANGANAT				0,16	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.