



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 10.10.2019

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,63			7,55	6.5 - 9
SICAKLIK	11,9			12,2	°C
BULANIKLIK	20,3	1,85	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	25	0	0	0	
İLETKENLİK	383			388	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	8,9				mg / L
DEMİR	0,18	0,47	0,07	0,07	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,404			0,008	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,0	ppm
PHs				+0,02	
ALKANİTE	183				
ALÜMİNYUM				0,06	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
PLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,41				mg / L
NİTRİT	0,16				< 0.5 mg/L
NİTRAT	6,42				< 50 mg/L
AMONYAK	0,73				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.