



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:10.11.2020

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,09			7,88	6.5 - 9
SICAKLIK	16,0			15,9	°C
BULANIKLIK	5,49	0,82	0,02	0,02	< 1ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	361			370	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	9,8				mg /L
DEMİR	0,06	0,51	0,03	0,03	< 0.2mg/L
MANGAN	0,063			0,008	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,09	ppm
PERMANGANAT				0,32	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.