



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:10.12.2019

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,02			7,73	6.5 - 9
SICAKLIK	10,9			10,7	°C
BULANIKLIK	5,65	0,85	0,02	0,02	< 1ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	344			351	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg /L
DEMİR	0,10	0,51	0,05	0,05	< 0.2mg/L
MANGAN	0,069			0,008	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,10	ppm
PERMANGANAT				0,16	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.