



## SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



### GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 10.12.2020

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,13			7,84	6.5 - 9
SICAKLIK	11,3			11,0	°C
BULANIKLIK	3,81	0,93	0,04	0,04	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	316			321	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	9,9				mg / L
DEMİR	0,06	0,65	0,05	0,05	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,102			0,008	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,04	ppm
pHs				+0,05	
ALKANİTE	203,54				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
SİLİKA	1,18				mg / L
NİTRİT	0,05				< 0.5 mg/L
NİTRAT	11,16				< 50 mg/L
AMONYAK	0,02				< 0.5 mg/L
FEKAL KOLİFORM				0	
ESCHERICHIA COLİ ( E-KOLİ)				0	0
TOPLAM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.