



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:10.12.2018

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,90			7,42	6.5 - 9
SICAKLIK	10,9			10,8	°C
BULANIKLIK	11,6	0,59	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	359			367	< 2500
ÇÖZÜNÜMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,09	0,41	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,144			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				0,85	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.