



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:11.02.2019

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,03			7,56	6.5 - 9
SICAKLIK	7,5			7,4	°C
BULANIKLIK	7,55	0,77	0,05	0,05	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	372			380	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,3				mg / L
DEMİR	0,03	0,50	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,086			0,003	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,05	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.