



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 11.04.2019

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,85			7,56	6.5 - 9
SICAKLIK	7,9			7,5	°C
BULANIKLIK	6,24	0,78	0,03	0,03	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	377			383	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,3				mg / L
DEMİR	0,06	0,58	0,06	0,06	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,088			0,009	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				0,97	ppm
PHs				+0,07	
ALKANİTE	225,7				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
PLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,6				mg / L
NİTRİT	0,08				< 0.5 mg/L
NİTRAT	5,36				< 50 mg/L
AMONYAK	0,02				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.