



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:11.05.2019

CUMARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,86			7,6	6.5 - 9
SICAKLIK	10,1			7,8	°C
BULANIKLIK	3,64	0,67	0,04	0,04	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	377			384	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10				mg / L
DEMİR	0,03	0,63	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,010			0,007	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,07	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.