



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH: 11.05.2020

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,11			7,90	6.5 - 9
SICAKLIK	9,6			8,2	°C
BULANIKLIK	4,29	1,11	0,08	0,08	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	365			371	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,0				mg / L
DEMİR	0,04	0,70	0,04	0,04	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,046			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				0,98	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
TPLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.