



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:11.06.2019

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER								SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ		DURULTUCU		FİLTRE		ÇIKIŞ		
PH	7,83						7,4		6.5 - 9
SICAKLIK	10,3						9,8		°C
BULANIKLIK	1,50		0,69		0,02		0,02		< 1ntu
RENK	0		0		0		0		
İLETKENLİK	378						385		< 2500
ÇÖZÜNÜMÜŞ O <sub>2</sub>	8,8								mg /L
DEMİR	0,03		0,65		0,03		0,03		< 0.2mg/L
MANGAN	0,043						0,004		< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR							0,99		ppm
PERMANGANAT							0,08		< 5 mg/L
KOLİ							0		
FEKAL KOLİFORM							0		
PLM KOLİFORM							0		
KLOROFİL-A	0								
FİLTRE BULNKLK	1	2	3	4	5	6	7	8	ntu
	0,02	0,02	0,08	0,16	-	0,08	-	0,10	

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.