



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:11.06.2020

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,08			7,97	6.5 - 9
SICAKLIK	9,8			9,0	°C
BULANIKLIK	2,79	1,15	0,17	0,17	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	369			372	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,8				mg / L
DEMİR	0,06	0,80	0,06	0,06	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,030			0,009	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,35	ppm
PHs				+0,22	
ALKANİTE	225,7				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
PLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,7				mg / L
NİTRİT	0,07				< 0.5 mg/L
NİTRAT	5,6				< 50 mg/L
AMONYAK	0,04				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.