



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:11.06.2021

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,92			7,83	6.5 - 9
SICAKLIK	11,9			9,4	°C
BULANIKLIK	2,74	0,82	0,02	0,02	< 1ntu
RENK	0	0	0	0	
İLETKENLİK	349			351	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,6				mg /L
DEMİR	0,08	0,76	0,03	0,03	< 0.2mg/L
MANGAN	0,051			0,009	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				0,94	ppm
TOC				8,4	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.