



## SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



### GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:11.08.2021

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,69			7,61	6.5 - 9
SICAKLIK	12,7			12,0	°C
BULANIKLIK	980	30	0,06	0,06	< 1 ntu
RENK	900	30	0	0	
İLETKENLİK	345			349	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,2				mg / L
DEMİR	2,5	0,29	0,02	0,02	< 0.2 mg/L
MANGAN	2000			0,03	<0.05mg/L
KLORÜR				11,00	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,09	ppm
KALSİYUM				78,4	mg / L
MAGNEZYUM				6,72	mg / L
TOPLAM SERTLİK				22,4	FS
BAKIR				0,10	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,20	mg / L
FOSFAT				0,03	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.