



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:11.09.2019

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
PH	7,85			7,80	6.5 - 9
SICAKLIK	11,1			10,4	°C
BULANIKLIK	6,41	1,59	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	384			388	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,08	0,65	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,082			0,009	<0.05mg/L
KLORÜR				11,36	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,06	ppm
KALSİYUM				78,4	mg / L
MAGNEZYUM				9,12	mg / L
TOPLAM SERTLİK				23,4	FS
BAKIR				0,19	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,18	mg / L
FOSFAT				0,03	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.