



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:11.10.2019

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,64			7,54	6.5 - 9
SICAKLIK	12,4			11,9	°C
BULANIKLIK	21,4	2,06	0,07	0,07	< 1ntu
RENK	25	0	0	0	
İLETKENLİK	384			389	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	8,8				mg /L
DEMİR	0,25	0,57	0,08	0,08	< 0.2mg/L
MANGAN	0,325			0,006	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,19	ppm
TOC				7,0	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.