



## SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



### GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:11.11.2020

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,86			7,83	6.5 - 9
SICAKLIK	15,9			15,8	°C
BULANIKLIK	6,6	0,74	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	354			364	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,4				mg / L
DEMİR	0,05	0,51	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,078			0,008	<0.05mg/L
KLORÜR				10,29	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,03	ppm
KALSİYUM				104	mg / L
MAGNEZYUM				12,4	mg / L
TOPLAM SERTLİK				31,2	FS
BAKIR				0,379	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,56	mg / L
FOSFAT				0,03	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
TPLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.