



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:11.12.2018

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER								SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ		DURULTUCU		FİLTRE		ÇIKIŞ		
PH	7,90						7,45		6.5 - 9
SICAKLIK	10,9						10,7		°C
BULANIKLIK	9,43		0,58		0,02		0,02		< 1ntu
RENK	5		0		0		0		
İLETKENLİK	360						366		< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,1								mg /L
DEMİR	0,10		0,43		0,03		0,03		< 0.2mg/L
MANGAN	0,122						0,008		< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR							1,08		ppm
PERMANGANAT							0,32		< 5 mg/L
KOLİ							0		
FEKAL KOLİFORM							0		
PLM KOLİFORM							0		
KLOROFİL-A	0								
FİLTRE BULNKLK	1	2	3	4	5	6	7	8	ntu
	0,01	0,07	0,06	0,06	-	0,02	-	0,02	

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.