



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:12.01.2019

CUMARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,75			7,43	6.5 - 9
SICAKLIK	7,9			7,7	°C
BULANIKLIK	8,13	0,78	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	352			364	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,1				mg / L
DEMİR	0,07	0,49	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,090			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,20	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.