



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:12.01.2020

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,13			7,89	6.5 - 9
SICAKLIK	9,6			9,2	°C
BULANIKLIK	3,80	0,68	0,02	0,02	< 1ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	324			329	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,2				mg /L
DEMİR	0,04	0,51	0,03	0,03	< 0.2mg/L
MANGAN	0,064			0,006	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,04	ppm
PERMANGANAT				0,06	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.