



## SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



### GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 12.03.2020

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,23			7,84	6.5 - 9
SICAKLIK	7,9			7,3	°C
BULANIKLIK	11,5	1,44	0,09	0,09	< 1 ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	359			366	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,2				mg / L
DEMİR	0,010	0,55	0,07	0,07	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,125			0,008	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,09	ppm
PHs				+0,09	
ALKANİTE	229,36				
ALÜMİNYUM				0,03	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
PLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,2				mg / L
NİTRİT	0,13				< 0.5 mg/L
NİTRAT	9,17				< 50 mg/L
AMONYAK	0,02				< 0.5 mg/L

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.