



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:12.04.2019

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,80			7,53	6.5 - 9
SICAKLIK	8,0			7,7	°C
BULANIKLIK	5,14	0,78	0,02	0,02	< 1ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	376			384	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,1				mg /L
DEMİR	0,06	0,51	0,03	0,03	< 0.2mg/L
MANGAN	0,063			0,009	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,14	ppm
PERMANGANAT				9,2	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.