



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:12.04.2021

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,96			7,71	6.5 - 9
SICAKLIK	7,1			7,5	°C
BULANIKLIK	13,9	1,76	0,09	0,09	< 1 ntu
RENK	15	0	0	0	
İLETKENLİK	348			354	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	8,9				mg / L
DEMİR	0,16	0,65	0,04	0,04	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,177			0,007	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,31	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.