



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:12.05.2021

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,01			7,75	6.5 - 9
SICAKLIK	8,9			8,4	°C
BULANIKLIK	4,60	1,11	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	346			356	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,13	0,71	0,06	0,06	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,064			0,006	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				0,13	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
TPLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.