



## SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



### GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:12.06.2019

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
PH	7,77			7,40	6.5 - 9
SICAKLIK	9,9			9.0	°C
BULANIKLIK	1,64	0,65	0,01	0,01	< 1 ntu
RENK	0	0	0	0	
İLETKENLİK	380			385	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,0				mg / L
DEMİR	0,03	0,67	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,043			0,019	<0.05mg/L
KLORÜR				10,8	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				10,1	ppm
KALSİYUM				68,8	mg / L
MAGNEZYUM				6,24	mg / L
TOPLAM SERTLİK				19,8	FS
BAKIR				0,26	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,21	mg / L
FOSFAT				0,03	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.