



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:12.08.2019

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,89			7,84	6.5 - 9
SICAKLIK	10,8			9,6	°C
BULANIKLIK	3,30	1,83	0,07	0,07	< 1 ntu
RENK	0	0	0	0	
İLETKENLİK	385			386	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,1				mg / L
DEMİR	0,09	0,71	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,047			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,15	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.