



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:12.09.2018

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
PH	7,51			7,32	6.5 - 9
SICAKLIK	13,7			12,6	°C
BULANIKLIK	16,9	1,42	0,07	0,07	< 1 ntu
RENK	15	0	0	0	
İLETKENLİK	368			374	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	8,4				mg / L
DEMİR	0,10	0,46	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,244			0,004	<0.05mg/L
KLORÜR				13,8	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,15	ppm
KALSİYUM				74,4	mg / L
MAGNEZYUM				8,64	mg / L
TOPLAM SERTLİK				22,2	FS
BAKIR				0,681	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,54	mg / L
FOSFAT				0,03	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.